

SSIGE
Société Suisse de l'Industrie
du Gaz et des Eaux
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zurich

Organisme de Certification Gaz
Société Suisse de l'Industrie
du Gaz et des Eaux
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



CERTIFICAT N° 06-003-5 SSIGE

Demandeur: Pettinaroli Suisse S.A., CH-1820 Montreux
Fabricant: Fratelli Pettinaroli Spa, IT-28017 San Maurizio d'Opaglio
Représentant / Distributeur: Pettinaroli Suisse S.A., CH-1820 Montreux

Se référant au règlement d'essais et de certification de l'Organisme d'essai et certification gaz de la SSIGE et du procès-verbal N° **06-003-5** la SSIGE délivre la certification pour les produits fabriqués en séries suivants:

Produit: Robinetterie, Robinets à boisseau sphérique
Indication ordinaire: Vanne gaz passage intégral Série G50, G51 et G52
Modèles/Types: G50, G50/1, G50/2 (avec bras en alu)
G51, G51/1, G51/2 (avec bras en acier)
G52, G52/1, G52/2 (avec poignée papillon)
Diamètre nominal: DN 15-50 (G50..., G51...), DN 15-32 (G52...)
Raccords: Fils ½" - 2" (G50..., G51...), ½" - 1" (G52...) selon ISO 7-1 ou ISO 228
Base d'essais: EN 331 (1998), EN 331/A1 (2010)
Validité: Prolongation jusqu'au **31.01.2026**
Certifié pour:
- Une pression de service maximale de 5 bar pour installations dans le bâtiment.
- Gaz naturel et gaz liquéfiés en phase gazeux.
- Températures ambiantes de - 20°C jusqu'à + 60°C

Le commettant est de ce fait autorisé à mettre en vente ces produits dûment approuvés par la SSIGE et à y apposer l'estampille déposée de la SSIGE (publication dans la liste des certifications sous chapitre 5.1).

SOCIETE SUISSE DE L'INDUSTRIE DU GAZ ET DES EAUX

Organisme de certification gaz

Javier Fernandez
Chef

Zurich, 20.06.2018